


MUPIX00C5EAL



Obecní úřad Čížová

Datum a čas:	15.09.2020 09:22:18
Číslo jednací:	OuCi-627/2020
Počet listů/příloh:	0/0/0
Spisový znak:	233.7

MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK

Č. j.: MUPI/2020/34023/ZH Sp. zn.: ZP01/2019/02154 /11

V Písku dne 11.9.2020

Vyřizuje: Zdeněk Havrda, DiS. / tel: 382 330 660

Veřejná vyhláška



Rozhodnutí

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 5 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádostí podaných dne 15.01.2019 a 10.07.2020, po jejich doplnění a výsledku vodoprávního řízení **vydává žadateli:**

Název subjektu: **obec Čížová**
 IČ: **00249602**
 Sídlo: **Čížová 75, 398 01 Čížová**
 CZ-NACE: **84110 Všeobecné činnosti veřejné správy**

I. povolení k nakládání s povrchovými vodami

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, a to k vypouštění městských odpadních vod z centrální ČOV obce Čížová do Zlivického potoka na pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Zlivice v tomto rozsahu a parametrech:

Výúst ČOV (1000 EO)		Recipient: Zlivický potok IDVT 10250471 dle CEVT			
Č.h.p. 1-08-03-1080-0-00		Místo vyústění: LB před vtokem do r. Čertovský, řkm 2,8			
Množství		Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok
			hodnota „p“	hodnota „m“	
Ø l/s	1,45	BSK ₅	20	30	0,89
max. l/s	4,11	NL	25	30	1,13
max.m ³ /měs.	5 250	CHSK _{Cr}	75	140	3,33
max. tis. m ³ /rok	63,875	Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok
			průměr Ø	hodnota „m“	
			N-NH ₄ ⁺	12	
		P _{celk.}	1,5	3	0,06

Další údaje o vypouštění odpadních vod	
útvár povrchových vod	HVL_1525_J Nádrž Orlík II na toku Otava
HG rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
útvár podzemních vod	63201 Krystalinikum v povodí Stř. Vltavy – jižní část
kraj - obec	Jihočeský – Čížová [549347]
místo vypouštění orientačně dle souřadnic X;Y	1120496; 776418
druh odpadních vod	městské odpadní vody
účel nakládání s vodami	vypouštění odpadních vod z centrální ČOV obce Čížová do Zlivického potoka

Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává do 30.09.2030.

Pro nakládání s vodami se dle § 9 odst. 1 a § 38 vodního zákona stanovují tyto povinnosti:

1. **Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod ve stanovených ukazatelích bude prováděna na odtoku z dosazovací nádrže, a to nejméně 12 x ročně, tedy 1 x měsíčně** (typ vzorku A podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběry vzorků musí být prováděny za normálních (klimatických) podmínek.
Způsob vyhodnocení výsledků
Emisní limity „p“ (přípustné) budou dodrženy, pokud za období 1 kalendářního roku povolený limit „p“ překračují max. 2 vzorky.
Emisní limity „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
Emisní limity „m“ jsou nepřekročitelné.
Způsob vyhodnocení množství vypouštěných znečišťujících látek
Stanoví se jako součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod.
2. Odběr a rozbor vzorků odpadních vod bude prováděn odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání („oprávněná laboratoř“). Rozbory budou prováděny metodami, pro které má laboratoř platné osvědčení o akreditaci nebo o správné činnosti.
3. **Výsledky rozborů odpadních vod budou dle § 38 odst. 6 vodního zákona předávány vždy do 31. ledna za předchozí kalendářní rok oprávněným z povolení k vypouštění odpadních vod vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy, státní podnik a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G.Masaryka, v.v.i. Tato povinnost bude splněna pouze předáním výsledků rozborů v elektronické formě prostřednictvím „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) viz www.ispop.cz“.**
4. Protokoly o výsledcích rozborů a údaje o měřeném objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně 5 let. Vyhodnocení bude prováděno v tabulkovém přehledu, který bude obsahovat všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený a skutečný objem vypouštěných odpadních vod za stanovená období (měsíc, rok).
5. Množství odpadních vod bude měřeno přímým způsobem - Parshallovým žlabem na odtokovém potrubí mezi šachtami 32 a 33.

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- Obec Čížová
- Lesy České republiky, s.p.

II. stavební povolení

dle § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení stavby vodních děl v rámci akce „Centrální ČOV Čížová a optimalizace kanalizační sítě Čížová, Zlivice, Nová Ves“, tj. těchto objektů:

- SO-01 Čistírna odpadních vod

- SO-01.1 Terénní úpravy
- SO-01.2 Provozní objekt
- SO-01.3 Monoblok
- SO-01.4 Propojovací potrubí
- PS-01.1 Technologie ČOV
- PS-01.2 Elektroinstalace + MaR na ČOV

V případě SO-01.5 Zpevněné plochy, SO-01.6 Oplocení, vodovodní přípojky navržené v rámci SO-01.4 Propojovací potrubí a v případě přeložek kabelů a plynovodu se nejedná o vodní díla ve smyslu § 55 vodního zákona a tyto SO nejsou předmětem vedeného vodoprávního řízení.

- **SO-02 Kanalizace**
 - SO-02.1 Kanalizační potrubí
 - SO-02.2 Čerpací stanice
 - PS-02.1 Technologie ČS
 - PS-02.2 Elektroinstalace + MaR pro ČS

Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace v obci Čížová a místních částech Zlivice a Nová Ves. Vzhledem k členitosti terénu bude na kanalizační síti provedeno 5 čerpacích stanic. Nová kanalizace bude odvádět odpadní vody na novou mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 1000 EO. ČOV bude osazena technologií na srážení fosforu pomocí síranu železitého.

Návrhové parametry stavby

SO-01 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

- provozní objekt - zastavěná plocha 104,40 m²
 - Provozní objekt bude řešen jako jednopodlažní stavba se sedlovou střechou s půdorysnými rozměry 7,3x14,3 m a podlahou na úrovni 408,00 m n.m. V provozním objektu bude umístěno hrubé předčištění, odvodnění kalu, technické a sociální zázemí. K provoznímu objektu bude přiléhat otevřený zastřešený přístavek, pro kontejner odvodněného kalu.
- monoblok - zastavěná plocha 181,61 m²
 - Monoblok bude řešen jako podzemní železobetonová monolitická stavba a bude obsahovat rozdělovací objekt, který bude rozdělovat průtok na dvě linky biologického čištění, které budou sestávat z aktivačních nádrží 115 m³ a dosazovacích nádrží 3,6x3,6 m. Dále bude v monobloku umístěna odkalovací jímka 10 m³, zhušťovací nádrž kalu 18 m³ a uskladňovací nádrž kalu 120 m³. Monoblok bude ve středové části opatřen pochozí lávkou z kompozitních pororoštů. Pod pororošty bude realizována tepelná izolace, aby nedocházelo k zamrznutí nádrží pod lávkou v zimním období. Středová lávka i celý obvod monobloku budou osazeny kompozitním zábradlím výšky 1,10 m nad okolním terénem.

SO-02 KANALIZACE

Stoka A	DN300 PP UR2 SN10	692,0 m
Stoka A.1	DN300 PP UR2 SN10	198,0 m
Stoka A.1.1	DN300 PP UR2 SN10	165,0 m
Stoka A.2	DN250 PP UR2 SN10	57,0 m
Stoka A.3	DN300 PP UR2 SN10	195,0 m
Stoka A.3.1	DN250 PP UR2 SN10	41,5 m
Stoka A.4	DN250 PP UR2 SN10	145,0 m
Stoka B	DN300 PP UR2 SN10	218,5 m
Stoka B.1	DN300 PP UR2 SN10	61,0 m
Stoka C	DN300 PP UR2 SN10	778,4 m
Stoka C.1	DN300 PP UR2 SN10	91,0 m
Stoka C.2	DN250 PP UR2 SN10	60,0 m
Stoka C.3	DN250 PP UR2 SN10	36,0 m
Stoka C.4	DN300 PP UR2 SN10	134,0 m

Stoka D	DN300 PP UR2 SN10	474,65 m
Stoka D.1	DN250 PP UR2 SN10	70,0 m
Stoka D.2	DN250 PP UR2 SN10	126,5 m
Stoka D.2.1	DN250 PP UR2 SN10	77,83 m
Stoka E	DN400 PP UR2 SN10	495,0 m
Stoka E.1	DN300 PP UR2 SN10	208,0 m
Stoka E.1.1	DN300 PP UR2 SN10	24,9 m
Stoka F	DN300 PP UR2 SN10	248,0 m
Stoka F.1	DN300 PP UR2 SN10	8,4 m
Stoka F.2	DN250 PP UR2 SN10	32,0 m
Stoka G	DN300 PP UR2 SN10	163,0 m
Stoka H	DN250 PP UR2 SN10	93,0 m
Stoka I	DN250 PP UR2 SN10	592,0 m
Stoka J	DN250 PP UR2 SN10	207,9 m
	DN300 PP UR2 SN10	110,0 m
Stoka J.1	DN250 PP UR2 SN10	150,9 m
	DN300 PP UR2 SN10	73,6 m
Stoka J.2	DN250 PP UR2 SN10	63,0 m
Celkem		6091,65 m

Kanalizační odbočky DN150 PP (213 ks prům. délky 6,0m) 1278,0 m

Výtlač V.1	d75 PE100RC SDR17 PN10	100,0 m
Výtlač V.2	d75 PE100RC SDR17 PN10	75,3 m
Výtlač V.3	d75 PE100RC SDR17 PN10	176,4 m
Výtlač V.4	d75 PE100RC SDR17 PN10	201,75 m
Výtlač V.5	d90 PE100RC SDR17 PN10	664,0 m
Výtlač V.5.1	d75 PE100RC SDR17 PN10	129,3 m
Výtlač V.6	d75 PE100RC SDR17 PN10	113,2 m
Celkem		1460 m

Čerpací stanice	prefa. nádrže Ø 2,0m	5 ks
Přeložka vodovodu	d110 PE100RC SDR17 PN10	69,9 m
Přeložka kanalizace	DN 500 PP UR2 SN10	248,0 m

SO-01.4 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Propojovací potrubí řeší odtok vyčištěné odpadní vody z dosazovacích nádrží do recipientu. Na odtokové potrubí bude osazen měrný objekt s Parshallovým žlabem a ultrazvukovou sondou, pro kontinuální měření průtoku. Konečná část odtoku do recipientu v délce cca. 11,7 m bude vzhledem k rovinatosti terénu řešena otevřeným příkopem. Dno příkopu bude upraveno betonovými prefabrikovanými žlabovkami uloženými do betonu. Břehy budou upraveny přídlažbou z melioračních desek. Dále bude realizována podzemní nádrž dovezeného kalu o objemu 15m³ z prefabrikovaných skruží Ø 2,5m. Na nátok do nádrže budou osazeny ručně stírané česle. Z nádrže dovezeného kalu bude veden výtlač do šachty ŠA.2 na nátok ČOV. Pro případ kompletní odstávky bude realizován obtok ČOV za šachty Š.A-03 na nátok do šachty Š.1 na odtoku. Na obtoku bude na žádost Povodí Vltavy s.p. osazen česlicový žlab s ručně stíranými česlemi.

Bližší podrobnosti jsou patrné z PD vypracované v XI/2018 Ing. Jiřím Pudilem – autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a VH stavby (ČKAIT 0100843).

Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 26/8, 55/3, 55/1, 300/1, 133/4, st.37, 149, 287/2, 190/5, 190/3, 289/1, 190/1, 298/1, 286/7, 38/2, 59/3, 291/1, 71/2, 70, 296/1, 53/8, 59/17, 59/8, 59/6, 53/2, 61/7, 61/2, 63/60, 63/1, 64/1, 59/31, 60/16, 15/2, 286/3, 55/6, 150/4, 92/1, 40/6, 39/2, 30/4, 299/4, 289/4, 303, 18/41, 18/36, 299/1, 26/9 v k.ú. Nová Ves u Čížové a dále na pozemcích p.č. 131/2, 422/6, 422/14, 420/3, 422/16, 136/8, 422/12, 421/1, 7/1, 7/5, 420/4, 50/67, 50/1, 50/45, 431, 95/19, 422/5, 422/11, 422/17, 6/2, 420/1, 424, 129/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 48, 120/2 v k.ú. Zlivice.

Poloha stavby je orientačně definována souřadnicemi X;Y dle JTSK: 1119234; 777577 a 1120619; 776667.

Účel stavby: Kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. – odvádění, čištění a likvidace odpadních vod v obci Čížová.

Účastníci řízení o povolení stavby:

- Obec Čížová – stavebník,
- Lesy České republiky, s.p.,
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Pro provádění stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované v XI/2018 Ing. Jiřím Pudilem – autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a VH stavby (ČKAIT 0100843).
2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny.
Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Upozorňujeme zejména na vedení firem:
 - CETIN a.s. (sít' elektronických komunikací) dle vyjádření č.j. 645692/20 ze dne 09.06.2020,
 - ČEPRO, a.s. (produktovod) dle vyjádření č.j. S1-2/231/20 ze dne 05.06.2020,
 - E.ON Distribuce, a.s. (podzemní i nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní i nadzemní vedení NN) dle vyjádření č.j. P6511-27019752 ze dne 02.09.2020; (plynovod STL) dle vyjádření č.j. P9993-27019753 ze dne 04.09.2020,Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska možných správců podzemních vedení, pokud by pozbyly platnost.
4. O provádění prací bude stavebník v předstihu písemně informovat vlastníky a uživatele okolních nemovitostí a zajistí trvalý přístup do jejich nemovitostí. V případě nutnosti omezení příjezdu při provádění prací v jednotlivých fázích výstavby bude toto omezení na nezbytně nutnou dobu a bude projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí minimálně 15 dnů předem. Při výstavbě některých úseků, kdy bude nutná dočasná uzavírka příslušné části veřejné komunikace, bude vždy zajištěn objezd navazujícími komunikacemi. Uzavírky budou časově minimalizovány.
5. Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejšími odborem.
6. Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.11.2022.
7. Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.
8. Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.

9. Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, s.p. č.j. 25842/2019-243-Sy ze dne 24.04.2019:
- Realizací stok „J“ a „A“ splaškové kanalizace, kde dochází ke křížení drobného vodního toku v místě přepadu rybníka Nesejd a v místě nátokové části přepadu a uložení kanalizace v návodní lici hráze Zlivického rybníka, nesmí být ohrožena stabilita a těsnost hráze.
 - Kanalizace v hrázi Zlivického rybníka bude uložena bez podsypu a bude obetonována tak, aby byla zaručena těsnost hráze.
 - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména se závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Odpadní vody z provozu hromadného stravování budou předčištěny na odlučovači tuků.
10. Při realizaci budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Písek, odboru dopravy č.j. MUPI/2020/10436/Kv ze dne 31.03.2020, kde je uvedeno:
- Majetkoprávní vztahy spojené s umístěním a uložením vedení kanalizace do pozemků silnice III. třídy je nutné projednat s příslušným vlastníkem/správcem pozemní komunikace – SÚS Jčk, závod Písek. Bude nutné splnit jejich případné požadavky týkající se způsobu uložení sítí tech. vybavení v pozemních komunikacích, včetně způsobu jejich uvedení do původního stavu.
 - V rámci ochrany silnic III. třídy požadujeme následující: křížení silnice bude prováděno přednostně bezvýkopovou technologií – protlakem/podvrtem (řízené) se zřízením startovacích a montážních jam mimo komunikaci.
 - V případě, kdyby během realizace došlo k záboru silnic III. třídy, musí být u zdejšího odboru MěÚ Písek požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, případně uzavírky podle §§ 24, 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění.
 - V případě, že by došlo během realizace k omezení provozu na silnicích III. třídy doprovodnou činností (kopáním, uložením materiálu atd.), je tedy nutné zpracovat dopravně inženýrské opatření (DIO), a to osobou autorizovanou se specializací dopravní stavby. DIO odsouhlasit s Policií ČR, KŘP Jčk, DI Písek a nechat schválit u zdejšího odboru MěÚ Písek. DIO bude součástí žádosti o zvl. užívání komunikace.
 - Při provádění stavby nesmí být silnice III. třídy a přilehlé komunikace znečišťovány a poškozovány stavbou a provozem na stavbě.
 - Z hlediska ochrany chráněných zájmů silnice III. třídy nesmí být žádné pevné překážky umístěny v pásmu bezpečnostního odstupu od průjezdného profilu komunikací.
 - Při provádění stavby musí být v místě realizace stavby zajištěna průjezdnost vozidel IZS.
11. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o. č.j. 10892/2020-SŽ-OR PLZ OPS-262 ze dne 17.04.2020, kdy se jedná zejména o požadavky na činnost stavebníka jak před zahájením prací, v jejich průběhu, tak i po jejich skončení a o technické požadavky na provádění stavby. Zejména upozorňujeme na následující podmínky:
- Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů předem na: Správa železnic, OR Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
 - ST České Budějovice, Ing. král, e-mail: KralP@szdc.cz
 - OPS, Ing. Šálek, e-mail: SalekV@szdc.cz
 - Podchod kolejiště bude proveden protlakem, přičemž obě startovací jámy budou umístěny nejméně 3 m od okraje trasy drážní kabelizace. Sítě SSZT v blízkosti přejezdu v žkm 20,786 musí být před zahájením prací vytyčeny a podmínka vzdálenosti 3 m od okraje kabelové trasy musí být dodržena. Po ukončení zemních prací u přejezdu v žkm 20,786 trati požádá zhotovitel o kontrolu uložení sítí SSZT České Budějovice
 - Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytyčení těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou

- vedení.
- Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
 - Při provádění stavby nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na přejezdu P491 v žkm 20,786 předepsané ČSN 736380. Přejezd nesmí být poškozován a znečišťován.
 - Během stavby musí být zajištěn bezpečný přístup cestujících k nástupišťům v žst. Čížová.
 - Při provádění i po dokončení protlaku (min. 1 měsíc) nesmí dojít k poklesu nivelety koleje, či jiných drážních zařízení. Požadujeme dodržet hloubku krytí chráničky min. 2,5 m od horní hrany pražců.
 - Do PD (detail křížení železnice) požadujeme doplnit půdorys startovací a cílové jámy.
 - Do PD (příčný řez křížení kolejiště) požadujeme doplnit umístění startovací a cílové jámy a hranice drážního pozemku.
 - Přebytečný výkopek a materiál nesmí být skladován na pozemku dráhy. Dotčený pozemek musí být uveden do původního stavu.
 - Při stavbě nesmí být dotčena výstroj dráhy a nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa a zhoršení funkce odvodnění.
 - Při provádění prací na pozemku dráhy se v kolejišti nebo v jeho blízkosti smí pohybovat pouze osoby, které jsou proškoleny z předpisu SŽDC Bp1 nebo za trvalého dohledu pracovníka ST Č. Budějovice.
 - Stavebník po ukončení prací na stavbě prováděné v obvodu dráhy protokolárně předá stavbu nebo její část zástupci OŘ Plzeň, včetně dokumentace skutečného provedení, a přizve OŘ Plzeň ke kolaudaci.
12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Českých drah, a.s. č.j. 1447/2020-RSMPHA ze dne 15.06.2020:
- Pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně předány správcem, a to nejméně 14 dní před zahájením stavby.
 - Správce bude přizván ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán referentem správy majetku na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek, uvedených v tomto stanovisku.
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu č.j. DUCR-26489/20/Vř ze dne 14.05.2020:
- Případné změny stavby oproti předložené PD je stavebník povinen předem projednat s DÚ.
 - Stavbou nesmí být negativně ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit před možnými účinky elektrické trakce dráhy (25kV/50Hz).
 - Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který DÚ vydává dle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření firmy ČEVAK, a.s. č.j. O20070119813 ze dne 22.06.2020. Jedná se o činnosti
- před zahájením prací:
 - Před zahájením zem. prací bude firmě ČEVAK, a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby. Bez splnění této podmínky nelze zahájit zemní práce. Dále bude provedeno vytýčení sítí provozovaných firmou ČEVAK, a.s.
 - Firmě ČEVAK, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 - Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli

min. 17 dnů předem.

- V průběhu realizace:
 - Napojení na stávající VH síť bude provedeno ve spolupráci s provozovatelem, firmou ČEVAK, a.s.
 - O termínu konání tlakových zkoušek a kamerové prohlídky bude provozovatel s dostatečným předstihem informován.
 - Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie ČOV a ČS.
 - Před kolaudací stavby bude s provozovatelem provedena technická kontrola.
- 15. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Písek č.j. MUPI/2017/34941 ze dne 29.09.2017:
 - Z hlediska památkové péče
 - Stavebník oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Písek, odboru ŽP – orgánu ochrany ZPF č.j. MUPI/2020/32618/Hou ze dne 02.09.2020:
 - Na základě schválené projektové dokumentace shora uvedené stavby provede stavebník před započítáním stavby vytýčení hranic pozemků, příp. jejich částí dotčených odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky, příp. nájemce. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích.
 - Na základě pedologického průzkumu a dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka kulturní vrstvy zeminy z plochy trvale odňaté ze ZPF provedena dle § 8 odstavce 1 písmena a) zákona na vlastní náklady z odnímané plochy o výměře 0,0698 ha. Objem orníční vrstvy půdy z hloubky 0,2 m z této plochy činí 139,6 m³ a tato skrytá zemina bude rozprostřena na pozemku investora dle KN č. 129/1 v kat. území Zlivice k řádnému zemědělskému využití.
 - Za řádné provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy a její následné využití zodpovídá: Ing. Tomáš Korejs, starosta obce Čížová.
 - Odvoz skryté ornice na určené pozemky bude dokončen nejpozději do doby kolaudace stavby.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou bude veden protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (§ 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu).
 - Stavebník učiní po dobu výstavby opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.
 - Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.
 - Při stavební činnosti nedojde k takovému zásahu do stávajícího melioračního systému, který by nepříznivě ovlivnil hydrologické a odtokové poměry v území. V případě porušení podmínky musí být investorem neprodleně zjednána náprava.
 - Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro plánovanou výstavbu ČOV Čížová nebude stavebníkovi předepisován finanční odvod v souladu s ustanovením § 11a odstavce 1 písm. f) „zákona“, jedná se o stavby čistíren odpadních vod.
 - Dojde-li dle § 11a odst. 3 „zákona“ do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr vybudování čistírny odpadních vod, u kterého se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

- Povinný k platbě odvodů je povinen zdejšímu úřadu, jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím dle § 11 odst. 4 písm. a) zákona, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci (např. územní rozhodnutí, sloučené územní a stavební povolení dle stavebního zákona). Zároveň je povinen témuž orgánu písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Pokud tato podmínka nebude splněna, dopustí se právnická osoba a podnikající fyzická osoba dle § 20a odst. 1 písm. j) a k) „zákona“ přestupku.
 - Povinný k platbě odvodů dle § 11a odst. 3 je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny. Pokud tato podmínka nebude splněna, dopustí se právnická osoba a podnikající fyzická osoba dle § 20a odst. 1 písm. l) „zákona“ přestupku.
 - Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému. Pokud tato podmínka nebude splněna, dopustí se právnická osoba a podnikající fyzická osoba dle § 20a odst. 1 písm. m) „zákona“ přestupku.
 - Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí dle § 20a odst. 1 písm. i) „zákona“ přestupku tím, že nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Písek, odboru ŽP – orgánu ochrany přírody a krajiny č.j. MUPI/2020/32632 ze dne 04.09.2020:
- Záměr bude realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Centrální ČOV Čížová a optimalizace kanalizační sítě Čížová, Zlivice, Nová Ves“, kterou vypracovala v listopadu 2018 společnost VAK projekt s.r.o., vedoucí oddělení projekce Ing. Jiří Pudil, ČKAIT: 0100343.
 - Změny provedení stavby oproti předloženému projektu, které by mohly mít vliv na ekologicko-stabilizační funkci významných krajinných prvků, lze provádět pouze se souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody, a to formou zápisu do stavebního deníku. Navrhované změny musí být odsouhlaseny orgánem ochrany přírody před jejich započatím.
 - Vypouštění Zlivického rybníka z důvodu realizace záměru musí být provedeno mimo období rozmnožování obojživelníků, které trvá od začátku března do konce května.
 - V průběhu realizace záměru je nutné respektovat technickou normu ČSN DIN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména je pak potřebné postupovat dle kapitol 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam a 4.12 Ochrana kořenového porostu stromů při dočasném zatížení, zmíněné normy. Práce musí být prováděny též v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
18. Budou dodrženy požadavky Správy a údržby silnic Jčk z vyjádření č.j. 04545/2020 ze dne 30.03.2020. Zejména upozorňujeme na následující:
- V komunikaci III. třídy bude rýha pro uložení kanalizačního řadu umístěna v ose jízdního pruhu tak, aby povrchová zařízení podzemních sítí (poklopy šachet, apod.) byla umístěna mimo vozovku nebo mimo stopu kol motorových vozidel.
 - S vedením hlavního řadu musí být do silničního tělesa uloženy i jednotlivé odbočky. Povrchová zařízení na odbočkách (poklopy, krycí hrnce, apod.) budou umístěna mimo vozovku silnice, ve výjimečných případech (písemné zdůvodnění autorizovanou osobou) je lze umístit do osy jízdního pruhu mimo stopu kol motorových vozidel.

- Ve vozovce dotčené pokládkou hlavního řádu podélným výkopem budou jednotlivé odbočky realizovány výkopy navazujícími na rýhu hlavního řádu. Oprava rýhy na odbočkách bude provedena zároveň s opravou rýhy hlavního řádu, a to za stejných technických podmínek.
 - V ostatních případech musí být odbočky a křížení silnice provedeny protlakem nebo podvrtem v hloubce minimálně 1,2 m bez poškození silničního tělesa.
 - Při zásahu do těles komunikací je nutno dodržet technické specifikace SÚS.
 - Před zahájením stavebních prací na silničním tělese (nebo před záborem sil. tělesa) si musí stavebník zajistit povolení zvláštního užívání komunikace (MěÚ Písek, odbor dopravy).
 - Po ukončení zvláštního užívání komunikace bude upravené silniční těleso protokolárně předáno cestmistroví
19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC 07153/2020/HOK PI-PT-ST ze dne 17.03.2020:
- Prostory a rozsah sanitárních a pomocných zařízení pro pracovníky musí být stavebním provedením v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 54 – 55 NV č. 361/2007 Sb. a ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny.
20. Budou dodrženy podmínky správce dotčeného vodního toku – Lesy ČR s.p. z vyjádření č.j. LCR954/001313/2020 ze dne 11.03.2020:
- V průběhu stavebních prací nebude znečišťován vodní tok stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami.
 - Zahájení a ukončení prací na přechodech toků a zaústění do toku požadujeme oznámit příslušnému správci vodních toků. Po skončení prací požadujeme přizvat k protokolárnímu předání přechodů toku a vyústění nového kanálu do toku.
 - Po dokončení stavby vyzve stavebník správce toku k posouzení stavu vodního toku a odstraní případné závady dle pokynů správce toku.
21. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák. č. 185/2001 Sb. a dle plánu nakládání s odpady.
22. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 platného znění stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 22 vyhl. č. 183/2018 Sb., dle přílohy č. 14 uvedené vyhlášky. Bude předloženo: geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán ČOV pro vklad do KN, protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizace, protokoly o tlakových zkouškách tlakové kanalizace a vodovodu, revize zapojení el. zařízení, protokol o předání dotčených komunikací zpět cestmistroví, protokol o předání stavby na pozemku dráhy zpět Správě železnic, s.o., protokol o předání pozemků a staveb dotčených stavbou zpět jejich vlastníkům, povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (vydává Krajský úřad Jihočeského kraje), závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby apod.
23. Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení. Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím vodoprávní úřad. Pro ČOV bude zpracován provozní řád.
24. K prohlídkám provedeného křížení sítí technické infrastruktury přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem! Zápis o kříženích budou rovněž doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

Odůvodnění

Stavebník – obec Čížová, požádal dne 15.01.2019 Městský úřad Písek, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), o stavební povolení vodního díla „Centrální ČOV Čížová a optimalizace kanalizační sítě Čížová, Zlivice, Nová Ves“. Realizací uvedené stavby

dojde k vybudování nové oddílné splaškové kanalizace se svedením odpadních vod do nové centrální ČOV a ke snížení úrovně znečištění vypouštěných odpadních vod vlivem jejich přiměřeného čištění na úrovni nejlepších dostupných technologií. Žádost v uvedené věci neodpovídala ustanovení § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 správního řádu, neboť neobsahovala předepsané náležitosti. Z uvedeného důvodu vodoprávní úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti a usnesením č.j. MUPI/2019/07144 ze dne 15.02.2020 řízení přerušil. Podáním ze dne 27.06.2019 stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů. Vodoprávní úřad následně usnesením č.j. MUPI/2019/30106 ze dne 23.07.2019 stanovil novou lhůtu k doplnění podkladů. Ve stanovených lhůtách docházelo k postupnému doplňování podkladů žádosti, zejména o žádost k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Po doplnění chybějících podkladů vodoprávní úřad opatřením č.j. MUPI/2020/28478/ZH ze dne 28.07.2020 oznámil zahájení řízení a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu opatření doručováno veřejnou vyhláškou. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, vlastníky pozemků a staveb, na kterých bude stavba prováděna, vlastníky sousedních staveb a pozemků, kteří by mohli být prováděním stavby přímo dotčeni, vlastníky a správce sítí technické infrastruktury na předmětných pozemcích, vlastníky a správce dotčených komunikací a dále správce dotčeného vodního toku. Podané žádosti byly v souladu s ust. § 115 odst. 12 platného znění vodního zákona projednávány ve společném řízení.

Ve stanovené lhůtě se k zahájenému řízení nikdo z účastníků řízení nebo dotčených orgánů nevyjádřil nad rámec již uplatněných vyjádření a stanovisek. Výroková část tohoto rozhodnutí umožňuje naplnění podmínek a požadavků z uplatněných vyjádření a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů, jež jsou relevantní pro provedení a užívání stavby a dále k zajištění ochrany veřejných zájmů, k dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Převzaty nebyly pouze ty podmínky, které jsou spojeny s majetkoprávním vypořádáním mezi účastníky řízení, vyplývají z obecně závazných předpisů, případně jsou již zahrnuty v projektové dokumentaci či samotném povolení.

Vodoprávní úřad samostatně uvádí vypořádání podmínky č. 12 a 16 správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. V podmínce č. 12 je uvedeno: „Množství obtokových vod bude měřeno“. K tomu vodoprávní úřad vysvětluje, že stanovení této podmínky se jeví jako neúčelné vzhledem k účelu obtokového potrubí, kdy se jedná o havarijní obtok na splaškové kanalizaci, a dále vzhledem ke znění sdělení odboru ochrany vod MŽP ke změnám § 8 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých v důsledku nabytí platnosti zákona č. 113/2018 Sb. Toto sdělení vysvětluje problematiku povolování vypouštění odpadních vod a monitoringu jakosti a množství odpadních vod z odlehčovacích objektů na jednotné kanalizaci. Zde je přímo uvedeno, že povolení k vypouštění odpadních vod a na to navázaný monitoring nedopadá na tzv. havarijní přepady a havarijní obtoky, ze kterých OV odtéká zcela výjimečně v důsledku vzniku nestandardní situace např. poruchy čerpadla u čerpací jímky, uzavření části ČOV z důvodu oprav, povodeň apod. Tato událost by měla být uvedena v provozním deníku a ohlášena VPÚ, ČIŽP a správci Povodí. Dále v podmínce č. 16 je uvedeno: „Část kanalizace a ČOV se nachází ve 2a stupni ochranného pásma vodního zdroje „Zlivice studna“. Souhlasíme s realizací stavby při dodržení podmínek rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje“. K tomu vodoprávní úřad uvádí, že se jedná o ochranné pásmo pro přečerpávací studnu vybudovanou na pozemku p.č. 103 st. (dříve p.č. 104 st.) v k.ú. Zlivice. Ochranná pásma byla stanovena rozhodnutím Okresního úřadu Písek, referátu ŽP č.j. Vod/277/92-Sv ze dne 05.11.1992. K doplňování předmětné přečerpávací studny sloužily studny S1 a S4 na pozemcích p.č. 83 st. a 84 st. v k.ú. Nová Ves u Čížové. Současný stav je takový, že potrubí mezi studnami S1, S4 a přečerpávací studnou je částečně odstraněno a ve zbytku trasy zcela nefunkční. Přečerpávací stanice je odpojena od el. energie, el. vedení bylo demontováno a vystrojení studny odstraněno. Celý systém přečerpávání podzemních vod je nefunkční a neslouží svému účelu již několik desítek let. Objekty bývalé STS Písek v areálu Zlivice jsou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu obce Čížová. V současné

době probíhá proces zrušení ochranných pásem stanovených pro předmětnou přečerpávací studnu. Vzhledem k tomu, že důvod ochrany předmětného vodního zdroje odpadl a probíhá proces zrušení OP, jeví se vodoprávnímu úřadu tato podmínka jako nadbytečná.

Žadatelem navržené emisní limity odpadních vod nebyly posouzeny kombinovaným způsobem ve smyslu § 38 odst. 10 vodního zákona a § 2 písm. j) NV č. 401/2015 Sb., jelikož se nejedná o nový zdroj znečištění, navržená ČOV splňuje svými parametry požadavky kladené na nejlepší dostupnou technologii a realizací stavby splaškové kanalizace s centrální ČOV může dojít pouze ke zlepšení stavu dotčených útvarů povrchových vod. Nejlepší dostupnou technologii definuje pro kategorii ČOV 500 – 2000 EO NV č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nízko zatěžovanou aktivaci se stabilní nitrifikací s emisními limity v mg/l pro CHSK_{Cr} („p“ 75/ „m“ 140), BSK_5 (22/30), NL (25/30) a N-NH_4^+ (12/20). Jako místo pro odběr vzorků byl zvolen odtok z dosazovací části ČOV, a to vzhledem ke snadné manipulaci a přístupnosti při odběru vzorků odpadních vod. Typ vzorku a četnost byl stanoven v souladu s tabulkou v příloze č. 4 NV č. 401/2015 Sb.

Vodoprávní úřad musí dodržovat zásadu obsaženou v § 2 odst. 4 správního řádu, a tou je zásada legitimního očekávání (lze ji též charakterizovat jako zásadu oprávněné důvěry v právo), která úzce souvisí se zásadou nestranného (objektivního) rozhodování v každé věci. I když je každá věc, kterou správní orgán řeší v nějakém aspektu jedinečná, lze mezi rozhodovanými případy nalézt mnohdy řadu společných znaků. Zásada legitimního očekávání vychází z toho, že rozhodl-li správní orgán určitou věc za určitých podmínek určitým způsobem, měl by všechny další obdobné případy rozhodovat způsobem stejným nebo obdobným, tedy jinými slovy předvídatelně. V rozhodování správního orgánu tedy nesmí vznikat nedůvodné rozdíly. Z tohoto pohledu výroková část rozhodnutí včetně stanovených podmínek a povinností nijak nevybočuje z vpředu uvedených zásad. Většina stanovených podmínek vyplývá z platné legislativy, z vyjádření dotčených orgánů státní správy a z podmínek kladených jednotlivými účastníky řízení.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a v souladu s veřejnými zájmy – bude sloužit jako kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu k odvádění a čištění a odpadních vod v obci Čížová. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i se zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům. Stavebník splnil formální požadavky stanovené stavebním zákonem, vodním zákonem, vyhl. č. 401/2015 sb., vyhl. č. 183/2018 Sb., vyhl. č. 590/2002 Sb. aj. Na základě vpředu uvedených skutečností je tedy možné vydat stavební povolení i povolení k vypouštění odpadních vod. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Zdeněk Havrda, DiS.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

a) účastníci řízení:

- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – doručováno jednotlivě:
- obec Čížová - (doručit do DS)
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (doručit do DS)
 - E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 397 01 Č. Budějovice (doručit do DS)
 - CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručit do DS)
 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice (doručit do DS)
 - Zemědělské družstvo Čížová, č. p. 85, 39831 Čížová (doručit do DS)
 - České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 (doručit do DS)
 - Správa železnic, státní organizace, Dláždřená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
 - ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice (doručit do DS)
 - ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (doručit do DS)
 - Bláhová Lenka, č. p. 104, 38601 Čejetice
 - Čarková Hana, č. p. 20, 39831 Čížová
 - Čarek Zdeněk, č. p. 20, 39831 Čížová
 - Doubek Zbyněk, č. p. 3, 39831 Čížová
 - Doubková Martina, č. p. 3, 39831 Čížová
 - Jirsa David, Nová Ves 43, 39701 Čížová
 - Machač Jiří, Truhlářská 2160, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
 - Tůma Václav, Nová Ves 30, 39701 Čížová
 - Gage Štěpánka, č.p. 179, Čížová
- Ostatní účastníci řízení: osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena – v řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou. Jedná se v k.ú. Zlivice o vlastníky následujících pozemků p.č.: st. 2, st. 3/1, st. 3/2, st. 3/3, st. 4, st. 5, st. 7, st. 10, st. 11/1, st. 11/2, st. 12/1, st. 12/2, st. 13, st. 14, st. 15/1, st. 15/2, st. 15/3, st. 16, st. 18, st. 20/1, st. 20/4, st. 21/1, st. 21/2, st. 21/3, st. 22/1, st. 23, st. 24, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30, st. 32, st. 35, st. 39, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44, st. 45, st. 46/1, st. 46/2, st. 47, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, st. 50/3, st. 51, st. 53, st. 54, st. 55, st. 56, st. 57, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 64, st. 94, st. 95, st. 96/1, st. 97/1, st. 106, st. 108, st. 145, 1/1, 1/5, 1/8, 2/2, 2/3, 2/9, 2/12, 4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 9/2, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 24/3, 24/4, 31/1, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 45, 48, 50/1, 50/4, 50/25, 50/26, 50/30, 50/31, 50/32, 50/40, 50/42, 50/44, 50/45, 50/49, 50/52, 50/53, 50/54, 50/65, 50/66, 50/67, 50/68, 50/71, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 86, 89/1, 89/3, 89/7, 89/8, 89/9, 89/12, 94, 95/4, 95/6, 95/7, 95/10, 95/11, 95/13, 95/19, 95/23, 95/24, 95/30, 95/32, 95/33, 95/62, 97/2, 113/7, 114, 119/1, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 125/1, 125/3, 125/5, 127/1, 127/2, 129/1, 129/3, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 132/5, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/9, 135, 136/5, 136/7, 136/8, 141/2, 141/6, 142/3, 144/2, 145/2, 147/4, 147/5, 160/2, 161/2, 162, 163/2, 165, 166/3, 167/3, 225/2, 230/2, 231/2, 234/2, 236/3, 239/2, 240/2, 241/2, 242/3, 242/4, 255/2, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 259, 263, 272/2, 295/2, 295/3, 297, 298/3, 299/1, 299/2, 301/6, 418/3, 420/1, 420/3, 420/4, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/8, 422/10, 422/11, 422/12, 422/14, 422/16, 422/17, 422/18, 424, 430/1, 431, 432/1, 433, 436/1, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/14, 440, 445, 446, 447
- a dále v k.ú. Nová Ves u Čížové o vlastníky následujících pozemků: st. 1/1, st. 1/2, st. 2, st. 3/1, st. 3/2, st. 3/3, st. 3/4, st. 4, st. 5/1, st. 5/2, st. 6/1, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12, st. 14, st. 16/1, st. 17, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 32/1, st. 32/2, st. 33/1, st. 33/2, st. 33/3, st. 34/1, st. 34/2, st. 35/2, st. 36, st. 37, st. 41/2, st. 41/3, st. 43, st. 44, st. 46, st. 52, st. 54, st. 56/4, st. 59/4, st. 62, st. 70, st. 72, st. 73, st. 74, st. 75/2, st.

76, st. 82/3, st. 87/2, st. 88, st. 89, st. 96, st. 97/1, st. 99, st. 112, st. 113, st. 114, st. 118, st. 119, st. 120, st. 121, st. 122, st. 123, st. 124, st. 125, st. 126, st. 127, st. 128, st. 129, st. 130, st. 135, st. 139, st. 140, st. 142, st. 147, st. 211, st. 212, st. 213, st. 214, st. 215, st. 216, st. 217, st. 218, st. 219, st. 220, st. 221, st. 226, st. 238, st. 239, st. 240, st. 251, st. 252, st. 253, st. 255, st. 256, st. 257, st. 258, st. 270, st. 271, st. 275, st. 277, st. 284, st. 298, st. 318, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 18/1, 18/30, 18/34, 18/35, 18/36, 18/37, 18/39, 18/40, 18/41, 18/42, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/10, 25/11, 26/1, 26/2, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/7, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 31/2, 31/3, 35/1, 35/3, 35/5, 35/9, 37/2, 37/3, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/10, 37/12, 37/13, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/6, 40/7, 41/2, 41/4, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 43, 45, 47/1, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/23, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/33, 53/35, 53/36, 53/37, 53/41, 53/42, 53/43, 53/48, 53/55, 53/56, 53/60, 55/1, 55/3, 55/6, 55/7, 55/9, 55/10, 59/1, 59/3, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/26, 59/27, 59/29, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 59/35, 59/36, 59/43, 60/2, 60/7, 60/8, 60/9, 60/11, 60/12, 60/13, 60/16, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/7, 61/8, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/16, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 61/23, 61/27, 61/32, 61/33, 61/34, 61/35, 61/36, 61/37, 62/2, 62/7, 63/1, 63/4, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18, 63/19, 63/20, 63/21, 63/22, 63/23, 63/24, 63/25, 63/26, 63/29, 63/30, 63/31, 63/32, 63/33, 63/34, 63/35, 63/36, 63/37, 63/39, 63/40, 63/42, 63/43, 63/44, 63/45, 63/46, 63/47, 63/50, 63/51, 63/52, 63/53, 63/54, 63/55, 63/56, 63/57, 63/58, 63/59, 63/60, 63/61, 63/62, 63/63, 63/64, 63/65, 63/66, 63/67, 63/68, 63/69, 63/70, 63/71, 63/72, 63/74, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 68, 70, 71/1, 71/2, 71/5, 71/7, 71/8, 71/9, 75, 77/1, 77/5, 77/6, 77/7, 81/2, 81/9, 82, 83, 92/1, 92/23, 92/24, 92/25, 92/26, 92/29, 95/3, 101, 103, 104/7, 104/8, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 119/3, 119/4, 119/6, 122, 124/1, 125/1, 125/2, 130/1, 132, 133/1, 133/2, 133/4, 133/5, 148/7, 149, 150/2, 150/3, 150/4, 151/2, 151/9, 155/1, 155/4, 155/16, 155/17, 155/18, 155/19, 155/20, 155/21, 158/1, 170/3, 170/4, 171/1, 172, 183, 186/1, 187/1, 187/2, 190/1, 190/3, 190/4, 190/5, 190/7, 190/8, 190/10, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 194, 197/6, 197/10, 197/11, 197/13, 203/1, 203/3, 203/10, 205, 206/3, 206/4, 206/5, 214, 217/2, 222, 233, 240/4, 246, 247/1, 258/2, 262, 263/1, 286/3, 286/4, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 287/1, 287/2, 289/1, 289/3, 289/4, 291/1, 291/2, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 300/1, 300/3, 300/4, 301, 303, 304, 306, 307 v k.ú. Nová Ves u Čížové.

b) dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Písek, odbor výstavby a územního plánování
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- MěÚ Písek, odbor ŽP
- Drážní úřad (doručit do DS)
- KŘ Policie JČK, ÚO Písek, DI Písek (doručit do DS)
- HZS JČK, ÚO Písek (doručit do DS)
- KHS JČK se sídlem v Č. Budějovicích (doručit do DS)
- MěÚ Písek, odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Čížová – se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- vlastní – do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

V souladu s ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona a 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a dále i na úředních deskách obcí, jejichž správních obvodů se věc týká.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek se písemnost považuje za doručenou a pouze s tím dnem jsou spojeny účinky doručení. Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska (i elektronická) Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 15.09.2020



OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 Čížová

.....
podpis a razítko

Sejmuto: 01.10.2020

.....
podpis a razítko

Úřední deska (i elektronická) Obecního úřadu Čížová

Vyvěšeno: 15.09.2020



OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 Čížová

.....
podpis a razítko

Sejmuto: 01.10.2020

.....
podpis a razítko

