



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Písek, Vrcovická 2223, 397 01 Písek

28-12-2017

07: 997/2017

Č. j.: HSCB-7531-2/2017 UO-PI

Obecní úřad Čížová
p. starosta
Čížová 75
398 31 Čížová

Písek 27. prosince 2017
Počet listů/stran: 1/2
Příloha: 0/0

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vyřizuje: por. Bc. Antonín KOROUS, DiS; tel.: 950 245 162; fax: 950 245149; e-mail: spisovna.pi@jck.izscr.cz.
K č. j.: neuvedeno, ze dne 20. 12. 2017.

Název stavby: Žádost o odborné posouzení návrhu zadání územní studie Zlivice-východ

Řešené území: Zlivice-východ

Pořizovatel dokumentace: OÚ Čížová

Předložený druh dokumentace: Návrh územní studie Zlivice-východ

Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace, ze dne (verze): Ing. arch. Radek Boček

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 12. 2017. Na základě posouzení dané dokumentace vydává HZS Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO

souhlasné stanovisko s doporučením, že

v řešeném území musí být zdroje požární vody a příjezdové komunikace, které šířkově i konstrukčně umožňují průjezd mobilní požární techniky pro provádění záchranných prací a účinnou likvidaci požárů. HZS Jihočeského kraje doporučuje osazovat zejména nadzemní hydranty.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu koordinovaného stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 19 a 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Luboš Broulim
ředitel územního odboru Písek
HZS Jihočeského kraje
rada